

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

27329

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

г.Москва г.Троицк


«__» _____ 201__ г.

1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство:
Жилищно-строительный кооператив «Очередник», ОГРН 1055011333728;
ИНН 5046067550; КПП 775101001, 142190, г.Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар,
д.15;
2. Объект капитального строительства: 3-х секционный 6 этажный жилой дом;
3. Адрес объекта капитального строительства: г.Москва г.Троицк ул. Солнечная д.7;
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: №RU 50305000-30
от 04.02.2013г. Администрация городского округа Троицк в городе Москве;
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации: №50-1-4-1073-12 от
25.07.2012г. ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза»
6. Вид нарушения в соответствии с предписанием №9699/14-8 от 08.10.2014г.:

УНИИ

1. Не завершены работы по монтажу магистралей канализации в подвале здания, нарушение проекта ВК– устранено.
 2. Не установлены в квартирах счетчики, краны, фильтры на стояках ХВС, ГВС, нарушение проекта ВК– устранено.
 3. Не полностью выполнена изоляция магистралей отопления, водоснабжения в подвале здания, нарушение проекта ВК, ОВ – устранено.
7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием – 17.11.2014г.
 8. Фактическая дата устранения нарушений – _____.201__ г.
 9. Приложение на листах: -Акт об устранении выявленных недостатков – 1экз. на 1л.

Председатель правления ЖСК «Очередник» _____ А.М. Золотуев



_____ (должность)
сверти