

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

27329

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

г.Москва г.Троицк

«17» ноября 2014г.

1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство:
Жилищно-строительный кооператив «Очередник», ОГРН 1055011333728;
ИНН 5046067550; КПП 775101001, 142190, г.Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар,
д.15;
2. Объект капитального строительства: 3-х секционный 6 этажный жилой дом;
3. Адрес объекта капитального строительства: г.Москва г.Троицк ул. Солнечная д.7;
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: №RU 50305000-30
от 04.02.2013г. Администрация городского округа Троицк в городе Москве;
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации: №50-1-4-1073-12 от
25.07.2012г. ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза»
6. Вид нарушения в соответствии с предписанием №9699/14-6 от 31.05.2013г.:

Техническим заказчиком передана в производство работ рабочая документация (со штампом в производство работ и подписью) не соответствующая утвержденному, согласованному проекту (раздел конструктивные том.4.4 листы 26,28,29,30,31) и имеющему положительное заключение Мособлэкспертизы от 25.07.2012 №50-1-4-1073-12 в результате чего непосредственным производителем работ допущены следующие нарушения: опирание кирпичной кладки ограждающих конструкций согласно рабочего проекта выполнено на металлические уголки приваренные к закладным деталям плит перекрытий;

-устранено.

7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием – 17.11.14г.
8. Фактическая дата устранения нарушений – 17.11.14г.
9. Приложение на листах: -копия письма №65 от 21.10.14г.- 1л.
-корр.проект от 09.2014г. ПО-КР том 4.4 – 3л.

Председатель правления ЖСК «Очередник» С.М. Золотуев



Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

(подпись)

06.07.15

(расшифровка подписи)

(должность)